

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Enota za varno hrano
1000 Ljubljana p.p. 3425, Gerbičeva 60
Tel. 01/4779192; Faks 01/4779174

Univerza
v Ljubljani
Veterinarska
fakulteta

Gerbičeva 60
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 4779-100
Telefax: (01) 283-22-43
dekanat@vf.uni-lj.si

TRIS SVETOVANJE SONJA ČEFERIN
TOMAŠ S.P.
UDARNA ULICA 8
4270 JESENICE



Številka poročila: **VF-24/19804**
EVH-24/ 1828

POROČILO O PRESKUŠANJU

Datum: 20.05.2024

Naročnik: TRIS SVETOVANJE SONJA ČEFERIN TOMAŠ S.P., UDARNA ULICA 8, 4270 JESENICE

Vzorec odvzel: ROMAN TOMAŠ

Lastnik: TRIS SVETOVANJE SONJA ČEFERIN TOMAŠ S.P., UDARNA ULICA 8, 4270 JESENICE

Plačnik: TRIS SVETOVANJE SONJA ČEFERIN TOMAŠ S.P., UDARNA ULICA 8, 4270 JESENICE

Datum odvzema: 17.05.2024 07:30

Datum zaključka preiskav: 20.05.2024

Datum sprejema: 17.05.2024 12:15


Oznaka spremnega dopisa: VODOVOD LOM POD STORŽIČEM

Vzorci so bili pregledani in so ustrezali kriterijem za sprejem.

Podatki, ki jih je zagotovil odjemalec, so razvidni iz spremnega dopisa, ki je priloga tega poročila.

K	Vzorec / Parameter	Rezultat	Enota	Metoda	Op.	Začetek / konec preiskave
3 - VODA, OMR., OŠ+VVZ LOM POD STORŽIČEM, KUHINJA						
	E. coli	0	cfu/100 ml	ISO 9308-1/2014		17.05.2024-18.05.2024
	Koliformne bakterije	0	cfu/100 ml	ISO 9308-1/2014		17.05.2024-18.05.2024
	Enterokoki	0	cfu/100 ml	ISO 7899-2/2000		17.05.2024-18.05.2024
	SŠMO (22°C)	0	cfu/ml	ISO 6222:1999		17.05.2024-20.05.2024
	SŠMO (37°C)	0	cfu/ml	ISO 6222:1999		17.05.2024-19.05.2024


doc. dr. Stanka Vadnjal
Vodja enote


prof. dr. Andrej Kirbiš
Predstojnik inštituta

Poslano:

- TRIS SVETOVANJE SONJA ČEFERIN TOMAŠ S.P., UDARNA ULICA 8, 4270 JESENICE
- Arhiv

Priloge:

1. Spremni dopis z oznako: VODOVOD LOM POD STORŽIČEM



Rezultati se nanašajo izključno na prejete in preiskane vzorce. Razmnoževanje poročila, razen v celoti, ni dovoljeno.
Podatki o uporabljeni metodi in merilni negotovosti so na voljo v laboratoriju in na <https://www.vf.uni-lj.si/enota-za-zagotavljanje-kakovosti>.

